



VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS

Aika torstai 15.8.2024 klo 15
Paikka Ruususali, Henrikinkirkko

Läsnä Riitta Nissilä (pj)
 Leila Häkkinen
 Eija Isaksson
 Marita Vainio
 Ari Malmi
 Taru Hyväri
 Teemu Hälli
 Tanja Rantapere
 Tarja Muurinen (s)

Estynyt: Eija Ruokonen
 Hanna Suomela
 Rose-Maria Virolainen

13§

ANINKAISTENKATU 1 RAKENNUKSEN POHJAPIIRUSTUKSET JA NIISTÄ LAUSUMINEN

Vammaisneuvosto tutustui Aninkaistenkatu 1 pohjapiirustuksiin ja suunnitelmiin. Erityisesti ensimmäisen kerroksen toimitiloihin. Kiinteistöosasto on pyytänyt vammaisneuvostoa lausumaan suunnitelmien saavutettavuudesta. Piirustuksissa huomio kiinnittyi erityisesti sisääntuloon ja pääovelle. Siihen on suunniteltu 8% kaltevuudella luiska. Luiska on syvennyksessä, katoksen alla. Vammaisneuvoston mielestä luiska on liian jyrkkä itsenäiselle liikkumiselle. Toinen huomio, jonka vammaisneuvosto nosti esille, on se, miten saattoliikenne on järjestetty erilaisia apuvälineitä käyttäville? Missä taksit voivat pysähtyä ja jättää apuvälineitä käyttävän henkilön pois kyydistä? Onko vammaispysäköintipaikkaa asiakkaille? Onko takapihan pysäköintialeen viereinen sisäänkäynti esteetön? Nämä huomiot mm. kirjataan vammaisneuvoston lausuntoon.



14§

TUOMIOKIRKON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA JA LAUSUMINEN SIITÄ

Kiinteistöosasto on pyytänyt lausuntoa myös Tuomiokirkon peruskorjauksen hankesuunnitelmista. Suunnitelma on ollut luettavana vammaisneuvoston jäsenillä. Kävimme kokouksessa yhdessä läpi hankkeen esteettömyys ja saavutettavuussuunnitelmat. Suunnitelma on huolellisesti tehty. Vammaisneuvoston pitkäaikaisena huolena on ollut tuomiokirkon hankala saavutettavuus eri apuvälineitä käyttävien näkökulmasta. Nyt hankesuunnitelma sisältää esteettömän kulkureitin perusparannuksen. Tuomiokirkon sisätilat tulevat saavutettavammaksi kahden eri hissien ja luiskien rakentamisella. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan tuomiokirkkoon suunniteltiin esteetöntä reittiä myös eteläpuolelle. Vammaisneuvoston mielestä tätä vaihtoehtoa ei kannata kokonaan hylätä. Eteläpuolelta esteetön reitti löytyisi helpommin. Nyt on tärkeää kiinnittää huomiota hyviin ja selkeisiin opasteisiin esteettömälle reitille ja ovelle. Opasteiden näkyvä sijainti kirkon etupuolella on tärkeää.

Vammaisneuvoston lausunto käsittää peruskorjauksen hankesuunnitelman saavutettavuuden ja esteettömyyden oleelliset asiat.

15§

MUUT ASIAT

Keskusteluissa nousi esille seurakutien eri tilojen saavutettavuus. Pienillä asioillakin voi vaikuttaa siihen, miten saavutettavuus ja osallistumisen mahdollisuudet on huomioitu. Seurakuntatalojen ja kirkkojen eteistilat ovat tärkeässä asemassa. Miten sisälle pääsee, miten kalusteet on sijoitettu, löytyykö naulakot ja wc tilat helposti. Onko naulakoiden lähetyvillä sopivankorkuisia tuoleja tai penkkejä mm. talvella moni riisuu kengistään liukusteita. Vammaisneuvosto toivoo, että näihin asioihin erityisesti kiinnitetään huomiota eri tiloissa.

Seuraavat vammaisneuvoston kokoukset:

ti 22. 10. klo 15 Riimi

to 28.11. klo 15 Silmu